



ÜGYIRATSZÁM: TFSO-9/2/2014
 ÜGYINTÉZŐ: PALCSÓ PÉTER
 TELEFON: 06-1-459-7735
 TELEFAX: 06-1-459-7766
 E-mail: palcsop@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 1083/2014.

TÁRGY: A 1062/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a **Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ** (5465 Cserkeszlő Fürdő u. 25. adószáma: 155766701-2-16; továbbiakban: Engedélyes) 1062/2012. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint **módosítja**.

Az Engedély „A” mellékletének adatai a következők szerint változnak:

Az Engedélyes neve
 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ-ról
 Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ -ra
 módosul.

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen módosító határozat részét képezik az Engedély - módosításokkal aktualizált - mellékletei:

„A” melléklet: Az Engedélyes és hőtermelő létesítményének főbb adatai

„B” melléklet: Termelő berendezések főbb adatai

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 1.sz.melléklet III. 2. a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általános és egyetemes jogelődje, a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban együttesen: Hivatal) 2012. november 8. napján kelt 1062/2012. számú határozattal távhőtermelői működési engedélyt adott az Engedélyesnek.

Az Engedélyes a 2014. január 8-án kelt és a Hivatalnál 2014. január 9-én érkezett levelében kérte az Engedély módosítását.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában, 15. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr. 3-4. §-ában és 6. §-ában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Ket. 72.§ (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjai alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén

alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - a VET 168. § (9) bekezdése és a Tszt. Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2014. február 20.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Tilesch Péter
főosztályvezető
Villamosenergia- és Távhő-Felügyeleti,
-Szabályozási Főosztály



Kapják:

- | | |
|---|-----------|
| 1./ Engedélyes | 1 példány |
| 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási Osztály | 1 példány |
| 3./ Hivatal, Távhő Árszabályozási Főosztály | 1 példány |
| 4./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály | 1 példány |
| 5./ Hivatal, irattár | 1 példány |

Melléklet

„A” táblázat

**Az Engedélyes és telephelyének
főbb adatai**

Jel	Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
I.		Az engedélyes adatai		
	1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
	2	Rövid neve		Cserkefürdő
	3	Székhelye		5465 Cserkeszőlő, Fürdő u. 25.
	4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		
	5	Alapítási okirat kelte		2011. december 21.
	6	Cégforma		Önálló elszámolású önkormányzati intézmény
	7	Adószáma		15576701-2-16
	8	Jegyzett tőkéje	MFt	
	9	Befektetett eszközök engedélykérekor	MFt	
	10	Tevékenységi kör		
	11	Főtevékenység		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
	12	Kapcsolódó tevékenységek		Alapító okirat szerint
	13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	
	14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	4,77

II. **A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai**

a) **Telephely**

1	Telephely neve		Termál lakópark hőközpont
2	Telephely címe		5465 Cserkeszölő, 1002/1 hrsz
3	Beépített villamos teljesítmény	MW	
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	4,77
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	15,17
8	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	17 200
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10	Neve		
11	Címe		
12	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		Távhő
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		Termálvíz
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		Saját kitermelés
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	2006
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		
20	Létesítendő létesítmény technológiája*		
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		
	* Létesítési engedély esetében		

„B” táblázat

Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

- a) Telephely: Termál lakópark
hőközpont

Termelő termálkutak

Megnevezés	Mért. e.	Adatok			
Kútkataszteri szám	-	B-1	B-27	B-36	B-35
Vízhozam	m ³ /h	4,16	20,83	60	43,8
Talpmélység	m	2311,5	1159,5	1504	1400
Kilépő víz hőmérséklete	°C	82	69	88	82
Üzembe helyezés időpontja	év	1943	1976	2006	1999
Maradó/tervezett élettartam	év				